РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

_____ В. В. Харитонов
«__» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

_____ А. Г. Картушин
«_15_» _____июля_____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ІП-105/21 от 15.07.2021 г.

по продлению срока действия заключению аттестационной комиссии №ІЗ-207/15 от 06.10.2015 (с Продлением №ІПД-19/21, срок действия до 18.02.2022)

Срок действия с 18.02.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 18.02.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции в железобетонном корпусе серии БКТП и блочные распределительные пункты серии БРП с кабельными вводами мощностью 250 – 1600 кВА на номинальные напряжения 6, 10 и 20 кВ, ток термической стойкости на стороне ВН до 20 кА, на стороне НН до 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3412-001-33911633-2014 с изм.№2

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «СТЭП», 622002, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максима Горького, дом 1, офис 146

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СТЭП», 622002, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максима Горького, дом 1, офис 146

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке (связь между РУВН, РШНН и трансформатором выполнена кабелем)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения ПАО «Россети»